

CERTYFIKAT TESTU
PITTURA IW 120

**Certyfikat
wydany przez:**

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH (WŁOCH)
DEPARTAMENT STRAŻY POŻARNEJ, POMOCY PUBLICZNEJ I OBRONY
CYWILNEJ

Dział V OCHRONA PASYWNA

Przedmiot Reakcja na ogień

CERTYFIKAT TESTU
Nr REF/173

Doświadczenie nr 3303/18/07
Wydany zgodnie z dekretem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 marca 1992 zamieszczonym w
*„Normy techniczne i procedury do klasyfikacji reakcji na ogień i homologacji
produktów lakierniczych ogniochronnych na materiały drewnopochodne”*
(G.U. nr 66 z 19/03/1992)

Poświadczenie rezultatu doświadczenia przeprowadzonego według normy **CNVVF/UNI 9796**

Certyfikuje się PRODUKT LAKIERNICZY OGNIOCHRONNY

Producent CAP ARREGHINI S.p.A.
VIALE PORDENONE 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Nazwa **PITTURA IW120**

Posiada cechę **I (PIERWSZA) KLASA REAKCJI NA OGIEŃ**

Certyfikat jest ważny jedynie dla próbki przedstawionej do doświadczenia.

Data 11 października 2007

Inż. Renato Mandile
(Podpis nieczytelny)

Inż. Giuseppe Paduano
(Podpis nieczytelny)

Siedziba:

91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Tel.: 0048 (0) 42-617-23-22
Fax.: 0048 (0) 42-617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek
7.00 - 18.00
Soboty 8.00 - 15.00

Filia:

90-604 726 Łódź ul. Zielona 34
Tel.: 0048 (0) 42-632-24-01
Fax.: 0048 (0) 42-634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek
9.00 - 18.00
Soboty 9.00 - 14.00